SKLADBY KONSTRUKCÍ – NOVÝ STAV:

A1 HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PROTAN SE	1,6 MM
• PODKLADNÍ GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2	2 MM
• EPS 100 S (POKLÁDANÉ VE DVOU VRSTVÁCH)	260 MM
• SOUVRSTVÍ PŮVODNÍCH OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ	10 MM
• POTĚR CEMENTOVÝ	30 MM
• PLYNOSILIKÁT	150 MM
• SPÁDOVÉ KAMENIVO ŠKVÁRA	
• ŽB KONSTRUKCE STROPNÍHO PANELU	190 MM
• OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM

B1 STŘECHA STŘEŠNÍ NÁSTAVBY:

• HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PROTAN SE	1,6 MM
• PODKLADNÍ GEOTEXTILIE MIN. 300G/M2	2 MM
• EPS 100 S	120 MM
• SOUVRSTVÍ PŮVODNÍCH OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ	10 MM
• DESKY POLSID	50 MM
• IPA	
• BETONOVÁ MAZANINA	35 MM
• SPÁDOVÁ VRSTVA KAMENIVA	
• ŽB KONSTRUKCE STROPNÍHO PANELU	190 MM
• OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM

C1 STĚNY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY:

• TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	1,5 MM
• EPS 70 F VČETNĚ KOTVENÍ A ARMOVACÍ VRSTVY	50 MM
• PENETRACE + LEPICÍ HMOTA	10 MM
• STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	50 MM
• ŽELEZOBETON	50 MM
• PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
• ŽELEZOBETON	100 MM
• OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM

D1 STŘÍŠKA NAD LODŽIÍ:

• FALCOVANÝ PLECH SR. STANDARD LINDAB	1,5 MM
• POJISTNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA	1 MM
• OSB DESKA 3N	20 MM
• EPS 100 S	50 MM
• STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÝ BETON	
• ŽELEZOBETON	190 MM
• STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	50 MM
• OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	1,5 MM

PŮDORYS STŘECHY NÁSTAVBY (1:100):



SCHÉMATICKÝ ŘEZ A–A´ (1:50):



PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (1:100):



LEGENDA:

1. CENTRÁLNÍ VENTILÁTOR – STÁVAJÍCÍ
2. ODVĚTRÁNÍ KOMOR
3. ODVĚTRÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
4. STŘEŠNÍ VPUSŤ
5. NAVÝŠENÍ ATIKY + OPLECHOVÁNÍ ATIKY
6. NOVÝ ANTENNÍ STOŽÁR
7. NOVÁ STŘÍŠKA NAD LODŽIEMI S ODVODNĚNÍM
8. TRASA KABELÁŽE K VENTILÁTORŮM
9. DOZATEPLENÍ STĚN SROUBOVNY VÝTAHU
10. NOVÉ PVC OKNO Uw=1,2W/m2K
11. NOVÉ PVC DVEŘE Ud=1,6W/m2K
12. ODVODNĚNÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY (ŽLAB+SVOD)
13. POMOCNÁ DĚLÍCÍ ATIKY (YTONG+HYDROIZOLACE)
14. NOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ŽEBŘÍK

POZNÁMKA

- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.
- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH ZAMĚŘENÍ.
- SKLADBY KONSTRUKCÍ STŘECHY NEBYLY OVĚŘENY SONDOU. SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z TYPIZOVANÉ KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY A DOBY VÝSTAVBY.

PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno		
Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP
Ing. Petr Novák	Ing. Petr Novák	Ing.Arch.Zdeněk Parduba
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU NA ULICI HURBANOVA 1183/34, PRAHA 4	MĚŘÍTKO	1:100
	FORMÁT	3 x A4
	DATUM	KVĚTEN/2018
	STUPEŇ	DSP
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU D.1.1.B.3.	Č. KOPIE