VÝPIS SKLADEB

A.1 PRŮČELNÍ PANELY – TECHNICKÉ PODLAŽÍ:

- VNITŘNÍ MALBA
- OMÍTKA VNITŘNÍ 15 MM
- KERAMZITBETON 210 MM
- ŽELEZOBETON – NÁSTŘIK 50 MM
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOL. DESEK 10 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- TEPELNÝ IZOLANT EPS 70 F λ=0,039 W/m2K 140 MM
- HMOŽDINY – STR U SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA 5 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR NAPŘ.CAPATECT PUTZGRUND
- SOKLOVÁ OMÍTKA 2,0 MM

  (NAPŘ. CAPASTONE A)

A.2 PRŮČELNÍ PANELY – TECHNICKÉ PODLAŽÍ – PROSTOR POŽÁRNÍCH PÁSŮ:

- VNITŘNÍ MALBA
- OMÍTKA VNITŘNÍ 15 MM
- KERAMZITBETON 210 MM
- ŽELEZOBETON – NÁSTŘIK 50 MM
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOL. DESEK 10 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- TEPELNÝ IZOLANT MW λ=0,036 W/m2K 140 MM
- HMOŽDINY –STR U SE ZÁTKOU A ROZNÁŠECÍM TALÍŘEM
- ARMOVACÍ VRSTVA 5 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR NAPŘ.CAPATECT PUTZGRUND
- SOKLOVÁ OMÍTKA 2,0 MM

  (NAPŘ. CAPASTONE A)

B.1 ŠTÍTOVÉ PANELY – SEVERNÍ ŠTÍT OBJEKTU:

- OMÍTKA VNITŘNÍ 5 MM
- ŽELEZOBETON 140 MM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN 40 MM
- ŽELEZOBETON – NÁSTŘIK 60 MM
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOL. DESEK 10 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- TEPELNÝ IZOLANT EPS 70 F λ=0,039 W/m2K 180 MM
- HMOŽDINY – STR U SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA 5 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR NAPŘ.CAPATECT PUTZGRUND
- SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA 1,5 MM
- S ODOLNOSTÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ (NAPŘ. CAPATECT CARBOPOR)

B.2 ŠTÍTOVÉ PANELY – SEVERNÍ ŠTÍT OBJEKTU – SOKLOVÁ ČÁST:

- OMÍTKA VNITŘNÍ 5 MM
- ŽELEZOBETON 140 MM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN 40 MM
- ŽELEZOBETON – NÁSTŘIK 60 MM
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOL. DESEK 10 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- TEPELNÝ IZOLANT MW λ=0,036 W/m2K 180 MM
- HMOŽDINY –STR U SE ZÁTKOU A ROZNÁŠECÍM TALÍŘEM
- ARMOVACÍ VRSTVA 5 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR NAPŘ.CAPATECT PUTZGRUND
- SOKLOVÁ OMÍTKA 2,0 MM

  (NAPŘ. CAPASTONE A)

B.3 ŠTÍTOVÉ PANELY – SEVERNÍ ŠTÍT OBJEKTU – PROSTOR POŽÁRNÍCH PÁSŮ:

- OMÍTKA VNITŘNÍ 5 MM
- ŽELEZOBETON 140 MM
- PĚNOVÝ POLYSTYREN 40 MM
- ŽELEZOBETON – NÁSTŘIK 60 MM
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOL. DESEK 10 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- TEPELNÝ IZOLANT MW λ=0,036 W/m2K 180 MM
- HMOŽDINY – STR U SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA 5 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR NAPŘ.CAPATECT PUTZGRUND
- SOKLOVÁ OMÍTKA 2,0 MM

  (NAPŘ. CAPASTONE A)

C.1 SCHODIŠŤOVÁ STĚNA V TP NAD TERÉNEM

- VNITŘNÍ MALBA
- OMÍTKA VNITŘNÍ 5 MM
- ŽELEZOBETON 140 MM
- ZDIVO Z CDM 115 MM
- OMÍTKA VNĚJŠÍ 20 MM
- LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOL. DESEK 10 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- TEPELNÝ IZOLANT EPS PERIMETR λ=0,034 W/m2K 140 MM
- HMOŽDINY – STR U SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA 5 MM
- (NAPŘ.CAPATECT 186 M)
- ARMOVACÍ SÍŤOVINA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR NAPŘ.CAPATECT PUTZGRUND
- SOKLOVÁ OMÍTKA 2,0 MM

  (NAPŘ. CAPASTONE A)





LEGENDA

▭ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

▨ TEPELNÝ IZOLANT

POZNÁMKA

- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH PODKLADŮ
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE PŘEVZAT Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA JEHO KONTROLA
- VELIKOSTI VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU TYPOVÉ A JE NUTNO PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘED REALIZACÍ

ODKAZY

1. PROVEDENO PŘELOŽENÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM
2. NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM OBJEKTU – BETONOVÁ DLAŽBA 500/500 MM DO LINIE ZAHRADNÍCH OBRUBNÍKŮ

ZATEPLENÍ

- PRŮČELÍ TECHNICKÉHO PODLAŽÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM TL. 140 MM
- SEVERNÍHO ŠTÍTU PROVEDENO IZOLANTEM TL. 180 MM
- NADPRAŽÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 40 MM
- OSTĚNÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 40 MM

PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno			ProfiRevit	
Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP		
Martin Suchý	Ing. Petr Novák	Ing. Petr Novák		
REVITALIZACE SEVERNÍHO ŠTÍTU A TECHNICKÉHO PODLAŽÍ PANELOVÉHO DOMU V ULICI SEIDLOVA 479, PRAHA 4			MĚŘÍTKO	1:100
			FORMÁT	4 x A4
			DATUM	DUBEN/2022
			STUPEŇ	DSP
PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ – NOVÝ STAV			**Č. VÝKRESU** D.1.1.B.7.	**Č. KOPIE**